

Согласовано:
Начальник ОТиПБ
АО «Камтэкс-Химпром»
_____ А. Г. Сырвачев
«__» _____ 2025 г.

Утверждаю:
Главный инженер
АО «Камтэкс-Химпром»
_____ В. Н. Сухинин
«__» _____ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

от 26.02.2025 г.

на выполнение работ: «Техническое освидетельствование технических устройств в 2025 году, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293».

1. Основание для проведения работ:	ФНП "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", (Приложение №10, Периодичность технических освидетельствований сосудов, подлежащих учету в органах Ростехнадзора или иных федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности, п.1)
2. Заказчик:	АО «Камтэкс-Химпром»
3. Исполнитель:	По результатам тендера
4. Условия оплаты	Постоплата (после проведения технического освидетельствования с записью результатов в паспортах ТУ)
5. Перечень работ, выполняемых Заказчиком:	
5.1 Обеспечение безопасного доступа исполнителей к работам; 5.2 Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов; 5.3 Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников исполнителя, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента.	
6. Перечень работ, выполняемых Исполнителем:	
6.1 Проведение работ по техническому освидетельствованию технических устройств в 2025 году, в соответствии с Перечнем оборудования АО "Камтэкс-Химпром", состоящего на учете в РТН и подлежащего техосвидетельствованию в 2025 году (Приложение №1). 6.2 Запись в паспорте технического устройства о проведенном техническом освидетельствовании. 6.3 Исполнитель представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа, обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов услуг. При этом Исполнитель несет ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам.	

Начальник сектора технадзора
АО «Камтэкс-Химпром»



С.А. Богдаш

**Перечень оборудования АО "Камтэкс-Химпром",
состоящего на учете в РТН и подлежащего техосвидетельствованию в
2025 году**

№ п/п	Наименование	Рег. №	Подразделение	Разрешенные параметры			Среда	Дата проведения ТО
				Объем, м ³	Р разр., кгс/см ²	Т, °С		
1	Котел Logano SHD815 WT 18000X24,6	140029	цех №1	31,2	24,5	225	кондесат, пар, прир. газ	09.2025.
2	Котел Logano SHD815 WT 18000X24,6	140030	цех №1	31,2	24,5	225	кондесат, пар, прир. газ	09.2025.
3	Адсорбер	63121	цех №5	0,314	100	-50 +60	воздух	08.2025.
4	Адсорбер	63124	цех №5	0,319	100	-50 +60	воздух	08.2025.
5	Паропровод от зд/пункта до алкиломинов	818	цех №5	Ø219 мм, длина 89 м Ø159 мм, длина 100 м	13	300	пар	08.2025.
6	Паропровод до пункта промывки цистерн (СПИМ)	873	цех №5	Ø273 x 8мм, длина 180 м	13	300	пар	08.2025.

Начальник сектора технадзора



Богуш С.А.