

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инва. № подл.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Трубопроводы		
		Трубы бесшовные холодно-и теплодеформированные		
1	Ø x δ ГОСТ 9941-81 ГОСТ 19277-73 либо аналоги	Ø 154x2,0-AISI304	1240м	19,6т
2		Ø 104x2,0-AISI304	88м	1,4т
3		Ø 20x2,5-Сталь20	5м	
4	Ø x δ ГОСТ 8732-78 Сталь 20 ГОСТ 8731-87	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø 32x3,0-Сталь20	1400м	3,0т
		Детали трубопроводов		
5	ГОСТ 30753-01	Отвод 90-154x2,0 -AISI304	57	либо аналоги
6	ГОСТ 30753-01	Отвод 45-154x2,0-AISI304	3	либо аналоги
7	ГОСТ 30753-01	Отвод 90-102x2,0 -AISI304	9	либо аналоги
8	СКУ ARM 250-16 Армфлекс	Сильфонный компенсатор односекционный приварной Ду=150 мм, нержавеющая сталь	7	
		Арматура		
	30с41нж	Задвижка клиновая с КОФ (исполнение 1), прокладками и крепежными деталями: Ду=100 мм Ру=1,6 МПа	2	
9		Ду=200 мм Ру=1,6 МПа	1	
10		Ду=150 мм Ру=1,6 МПа	1	
11	KV 16 (АДЛ)	Вентиль запорный фланцевый с КОФ, прокладками и крепежными деталями: Ду=15 мм Ру=1,6 МПа	12	
12		Ду=25 мм Ру=1,6 МПа	26	
13		Теплоизоляция		
14		Мат прошивной М-100 δ=70мм:	73,7	м³
15	Б-ПН-0,55x1000x2000 ГОСТ 19904-90 ОН-КР-1 ГОСТ 17918-80	Лист оцинкованный δ=0,55мм	1300 м²	5,6т
6005.000.001 ТК.С				
Техперевооружение существующих объектов водоподготовки с целью снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на промплощадке АО "Камтэкс-Химпром".				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Короткова		ау/кк	
Цех новой водоподготовки. Прокладка трубопровода воды в Цех №1,5			Стадия	Лист
			Р	1
Нач. ПКО	Фаст	Фаст	24.07.15	
Утверд.	Сухинин	Сухинин	26.07.15	
Спецификация изделий и материалов			АО "Камтэкс-Химпром" ПКО	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Опоры		
16	ОСТ 36-94-83	Опора подвижная : ОПП2-100.159 ос	141	
17	ОСТ 34-10-725	Блок подвески хомутовый 159У-21	51	
18	ОСТ 34-10-725	Блок подвески хомутовый 108У-21	13	
19		Электроды вольфрамовые неплавящие марки ЦП-11	132кг	
20		Электроды марки УОНИ 13/55	50кг	
		Материалы для крепления трубопроводов		
21		Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-89 С245 ГОСТ 27772-82 Лобщ.=	70м	
		Антикоррозионное покрытие трубопроводов.		
	ГФ-21	Грунтовка (2 слоя) по ГОСТ-125129-89	158,3 кг	
	Пф-115	Краска (2слоя) по ГОСТ 6465-76	284 кг	
6005.000. 001 ТК.С				
Изм.	№ уч.	Лист.	№ док.	Подп.
				Дата
6005.000. 001 ТК.С				Лист
				2