



**Примечания:**

1. Спецификацию изделий и материалов см. черт 6005.040.000/2 ОВ Лист 12.1
2. Трубы Ду 25,32 гнуть по месту.
3. Уклон трубопроводов в сторону движения среды 0,002.

					6005.040.000/2 ОВ			
					Техперевооружение существующих объектов водоподготовки с целью снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на промплощадке АО "Камтэкс-Химпром"			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Цех новой водоподготовки Оси 1-6	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Фаст					Р	12	14
Нач. ПКО	Фаст				АксонOMETрическая схема трубопроводов Т1.4; Т2.4	АО "Камтэкс-Химпром" ПКО		
Утверд.	Сухинин							