

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ведомость чертежей основного комплекта марки ОВ		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	2 листа
1.2	Общие данные (продолжение)	
1.3	План схема	1 лист
2	План на отм. 0.000.	1 лист
3	Вид 1	1 лист
4	Разрез 2-2	1 лист
5	Разрез 3-3	1 лист
6	Разрезы 4-4	1 лист
7	Разрез 5-5	1 лист
8	План размещения опор воздуховодов	1 лист
9	Узлы крепления гибких воздуховодов	1 лист
10	Эскизы зонтов вытяжных (Л1-Л7)	1 лист
11	Эскизы зонтов вытяжных (Л8, Л9)	1 лист
12	АксонOMETрическая схема трубопроводов Т1.4; Т2.4	1 лист
12.1	Спецификация	1 лист
13	АксонOMETрическая схема приточных систем П3, П4	1 лист
13.1-13.2	Спецификация	2 листа
14	АксонOMETрическая схема вентиляционных систем В5-В6	1 лист
14.1-14.7	Спецификация	6 листов

Общие указания		
1. Проект выполнен в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил: - СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; - ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху санитарной зоны"; -СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания" - СП 124.13330.2012 "Тепловые сети"; - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».		
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования вентиляции: - холодного периода Тн = -35 °С; Vн = 5,2 м/с; ф=81 % - теплого периода Тн = +21,8 °С; Vн = 1,0 м/с; ф=69 % Барометрическое давление - 990 гПа (745 мм. рт. ст.). Продолжительность отопительного периода - 229 сут. Средняя температура отопительного периода Тср = -5,9°С. Расчетная температура внутреннего воздуха принята согласно указанных выше норм.		
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
с.5.903-13 в 1,4,5	Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей	
с.5.900-7 вып. 4	Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов сан.тех.систем	
с.5.904-45	Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий	
с.4.904-12	Зонты и дефлекторы вентиляционных систем	
с.3.904-3	Шибер пусковой	
с.4.904-13	Шиберы неутепленные стальные	
с.5.903-20	Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения вентиляционных установок	
Прилагаемые документы		
6005.040.000/2 ОВ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	10 листов

					6005.040.000/2 ОВ		
					Техперевооружение существующих объектов водоподготовки с целью снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на промплощадке АО "Камтэкс-Химпром"		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Фаст				Цех новой водоподготовки Оси 1-6	Стадия	Лист
						Р	1.1
Нач. ПКО	Фаст				Система общеобменной и местной вентиляции дозаторного отделения и помещения ТП в осях 1-6. Общие данные.	АО "Камтэкс-Химпром" ПКО	
Утверд.	Сухинин						