



Примечания:

1. * - размер уточняется по месту
2. Спецификацию см. черт. 5894.000.000 ТК лист 17.2
3. Нестандартные отводы выполнить по месту
4. При глубине прокладки менее 2400 мм до верхнего края трубы (в зависимости от рельефа) трубопровод изолировать скорлупой ППУ.

Условные обозначения

переход

$$=$$

фланцевое соединение

ОТВОД

граница трубопровода

●

сварной шов

теплоизоляция

					6049.000.000 ТК			
1	Зам.	Фаст			Техперевооружение объектов водоподготовки цеха №1 с целью очистки сточных вод для снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на промплощадке АО "Камтэкс-Химпром."			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Александрова				Технологический трубопровод сточной воды	Стадия	Лист	Листов
						Р	17.1	2
Нач. ПКО	Фаст				Аксометрическая схема трубопровода очищенной сточной воды (подземная прокладка)	АО "Камтэкс-Химпром" ПКО		
Утверд.	Сухинин							

Формат А3

[illegible]

Формат А4