Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Система "В1"		
1	ВЦ 4-70-3,15	Вентагрегат в комплекте с вентилятором Q=1200 м³/ч	2 шт	есть в наличии
		и электродвигателем N=0,18 кВт n=1500 об/мин,		
		вибровставками и виброоснованием под вентилятор,		
		направление вращения колеса-правое, угол наклона корпуса - 0°.		
	ГОСТ 14918-80	Воздуховод из оцинковонной стали прямоугольного		
2		сечения класса "Н" толщина стенки 1 мм, 250х250	25 м	
	ГОСТ 14918-80	Воздуховод из оцинковонной стали круглого		
3		сечения класса "Н" толщина стенки 1 мм, d250	13 м	
4		Отвод 90°прямоугольного сечения 250х250	4	
5		Отвод 90°круглого сечения d250	4	
6		Отвод 45°круглого сечения d250	1	
7		Тройник 90°прямоугольного сечения 250х250	1	
8		Тройник 90°круглого сечения d250	1	
9		Переход круглого сечения d315/250	2	
10		Люк для прочистки воздуховодов d215/200х100	1	
11		Люк для прочистки воздуховодов 200х100	1	
12	серия 3.904.3	Шибер пусковой 250х250	2	
13	серия 4.904-13	Шибер регулирующий d=250	2	
14	Т-2 (серия 4.904-12)	Зонт d=250мм	1 шт	
15		Узел прохода утепленный через покрытие Ø250 мм	1 шт	
16		Листовая сталь толщиной 1мм	5 м²	
17		Теплоизоляция Пенофол пит С δ = 10мм	5м²	
18		Металлоконструкции для крепления воздуховодов	240кг	
19		Клапан противопожарный КПС-1-60-НО-МВ-d250	1	

Инв. № подл.

Изм.	№ уч.	Фаст Лист.	№ док.	Подп.	Дата
1					

6005.040.000 ОВ

Лист 19.2

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Система "В3"		
1	ВЦ 4-70-4	Вентагрегат в комплекте с вентилятором Q=1790 м³/ч	2 шт	есть в наличии
		и электродвигателем N=0,37 кВт n=1000 об/мин,		
		вибровставками и виброоснованием под вентилятор		
		направление вращения колеса-правое, угол наклона корпуса - 0°.		
	ГОСТ 14918-80	Воздуховод из оцинковонной стали прямоугольного		
2		сечения класса "Н" толщина стенки 1 мм, 250х250	18 м	
3		200х200	8 м	
4	ГОСТ 14918-80	Воздуховод из оцинковонной стали круглого d400	5 м	
5		сечения класса "Н" толщина стенки 1 мм, d315	10 м	
6		~~d280~~	~~10 м~~	
7		d200	5 м	
8		d125	28 м	
9		Отвод 90°круглого сечения d400	2	
10		d315	2	
11		d125	7	
12		Отвод 45°круглого сечения d125	3	
13		Переход с круглого сечения на прямоугольное 250х250/d400	2	
		200х200/d200	1	
14		280х280/d315	2	
15		Переход круглого сечения d200/125	2	
16		~~Штанообразный тройник 45°круглого сечения d400280/180~~	~~1~~	
17		~~d280/200~~	~~1~~	
18		Тройник косой 45°круглого сечения d200/125	3	
19		Люк для прочистки воздуховодов 200х100	3	
20		d200/200х100	2	
21		d125/100х100	5	
22		Тройник прямой круглого сечения d400	1	
23		d315	1	
24		d200	1	
		Тройник прямой прямоугольного сечения 200/200/200	4	
		200/200/250	1	

Инв. № подл.

Изм.	№ уч.	Фаст Лист.	№ док.	Подп.	Дата
1					

6005.040.000 ОВ

Лист 19.3

Формат А4