

[illegible]

Инв. № подл.							Лист 19.4
	1		Фаст				
	Изм.	№ уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата	

Формат А4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Система "В2"</u>		
1	ВЦ 4-70-2,5	Вентагрегат в комплекте с вентилятором Q=490 м³/ч и электродвигателем N=0,25 кВт n=1500 об/мин, вибровставками и виброоснованием под вентилятор направление вращения колеса-правое, угол наклона корпуса - 0°.	2 шт	есть в наличии
2	ГОСТ 14918-80	Воздуховод из оцинковонной стали круглого сечения класса "Н" толщина стенки 1 мм, d250	5 м	
3		d200	5 м	
4		d180	15 м	
5		d125	28 м	
6		Отвод 90°круглого сечения d250	4	
7		d180	1	
8		d125	7	
9		Отвод 45°круглого сечения d125	3	
10		Переход с круглого на круглое сечения d250/200	1	
11		d200/125	2	
12		d180/175x175	2	
13		Тройник 90° круглого сечения d200	3	
14		d180	1	
15		Тройник косой 45°круглого сечения d200/125	3	
16		Люк для прочистки воздуховодов d125/100x100	5	
17		d180/100x100	2	
18		d250/200x100	2	
19	серия 3.904.3	Шибер пусковой d180	2	
20	AMP 200x200	Круглый дефлектор SR-125	20шт	
21		Шибер регулирующий d=250	2	
22		Шибер регулирующий d=200	2	
23	Т-1 (серия 4.904-12)	Зонт d=180мм	1 шт	
24	серия 5.904-45	Узел прохода утепленный через покрытие Ø180мм	1 шт	
25		Теплоизоляция Пенофол пит С δ = 10мм	5м²	
26		Металлоконструкции для крепления воздуховодов	300кг	

Инв. № подл.	20		металлоконструкции для крепления воздуховодов				300кг				
							6005.040.000 ОВ				Лист
	1		Фаст								19.5
	Изм.	№ уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата					

Формат А4