



Примечания:

1. Спецификацию изделий и материалов см. черт 6005.040.000 ОВ. Лист 18.3-6
2. Трубопроводы крепят по месту через каждые 2 м.
3. Трубы Ду 20,25,32,40 гнуть по месту.
4. Уклон трубопроводов в сторону движения среды 0,002.

						6005.040.000 ОВ				
						Техпереворужение существующих объектов водоподготовки с целью снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на промплощадке ОАО "Камтэкс-Химпром".				
1		Фаст								
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Короткова				Цех новой водоподготовки. АБК		Стадия	Лист	Листов
								Р	18.2	
						Аксонетрические схемы труб теплоснабжения приточных систем П1, П2 (пара и конденсата) Т1.1, Т1.2, Т2.1, Т2,2		АО "Камтэкс-Химпром" ПКО		
Нач. ПКО		Фаст								
Утверд.		Сухинин								