

[illegible]

1. Технологические трубопроводы DN50, DN40, DN25, DN10, DN8 крепить через каждые 5м, 4,5м, 3,5м, 1,5м, 1,0м соответственно на подвижные опоры хомутового типа.
2. Крайны для продвки и опорожнения трубопроводов условно не показаны определить по месту.
3. Углы трубопроводов обеспечить подкладками под опоры по ходу движения среды 0,005.
4. *-размер углонить по месту.

